Allemont	Document maîtrisé	Commission : **EAU / ASS**	Référence :	**EAU-RES**
	RESULTATS D'ANALYSES SUR RESEAUX AEP		Edition du :	12/01/2017
			Délibération du :	
			Gestionnaire :	TEC

fréquence d'analyse — Col. = Coliformes — E.C = Escherichia coli — Ent.= Enterocoques — Conf. = Conformité — NC = non-conformité

1er Semestre 2016 **69**

Points prélèvement	Réf.	Nb	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.
			Janv	Col.	E.C	Ent.		Fev	Col.	E.C	Ent.		Mars	Col.	E.C	Ent.		Avr	Col.	E.C	Ent.		Mai	Col.	E.C	Ent.		Juin	Col.	E.C	Ent.	
Captage Moulin	CMO	1																													
Captage Sagne Sup. Htes	CSH	déconnecté																													
Captage Sagne Sup. Bas	CSB	déconnecté																													
Captage Sagne Inférieure.	CSI	1																													
Captage Rocher Collomb	CRC	1																													
Réservoir Rocher Collomb	CRC																														
Réservoir Rivoire	RRO																														
Réservoir Creytel	RCR																														
Réservoir Econgères	REC																														
Réservoir Champeau	RCH		26	0	0	0	c	24	0	0	0	Conf.	23	0	0	0	c	29	0	0	0	Conf.	18	0	0	0	Conf.	14	5.3	0	0	nc
Point triple Moulin	CMO1	3																29	0	0	0	Conf.	18	0	0	0	Conf.	14	0	0	0	Conf.
Point triple Sagne Sup	CSS1	déconnecté																													
Point triple Sagne Inf.	CSI1	3																29	0	0	0	Conf.	18	0	0	0	Conf.	14	0	0	0	c
Point Traverse	PTR	6	26	0	0	0	c	24	0	0	0	c	23	0	0	0	c	29	0	0	0	Conf.	18	0	0	0	Conf.	14	0	0	0	c
Point Clot	PCL	1																										14	0	0	0	c
Point Rivoire	PRO	6	26	0	0	0	c	24	0	0	0	c	23	0	0	0	c	29	0	0	0	Conf.	18	0	0	0	Conf.	14	0	0	0	c
Point Combe	PCO	1																										14	0	0	0	c
Point Creytel	PCR	6	26	0	0	0	c	24	0	0	0	c	23	0	0	0	c	29	0	0	0	Conf.	18	0	0	0	Conf.	14	0	0	0	c
Point Fonderie	PFO	6	26	0	0	0	c	24	0	0	0	c	23	0	0	0	c	29	0	0	0	Conf.	18	0	0	0	Conf.	14	0	0	0	c
Point Pernière Hte	PPH																														
Point Pernière Bas	PPB	6	26	0	0	0	c	24	0	0	0	c	23	0	0	0	c	29	0	0	0	Conf.	18	0	0	0	Conf.	14	0	0	0	c
Point Drairie	PDR	1																										14	0	0	0	c
Point Villaret	PVL	6	26	0	0	0	c	24	0	0	0	c	23	0	0	0	c	29	0	0	0	Conf.	18	0	0	0	Conf.	14	0	0	0	c
Captage Mollard	CML	1																													
Réservoir Mollard	RML																														
Point Mollard	PMO	6	26	0	0	0	c	24	0	0	0	c	23	0	0	0	c	29	0	0	0	Conf.	18	1	0	0	nc	14	0	0	0	c
Point Articol	PAR	6	26	0	0	0	c	24	0	0	0	c	23	0	0	0	c	29	0	0	0	Conf.	18	1	0	0	nc	14	0	0	0	c
Captage Rivier	CRI	1																													
Captage Rivier Bas	CRI1																														
Réservoir Rivier	RRI																														
Point Rivier Nord	PRN	6	26	0	0	0	Conf.	24	0	0	0	c	23	0	0	0	Conf.	29	0	0	0	Conf.	18	0	0	0	Conf.	14	32.4	0	0	nc
Point Rivier Sud	PRS	1																										14	25.4	0	0	nc

2ème Semestre 2016 **62**

Points prélèvement	Réf.	Fréq.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.	Date	Nombre			Conf.
			Juillet	Col.	E.C	Ent.		Août	Col.	E.C	Ent.		Sept	Col.	E.C	Ent.		Oct	Col.	E.C	Ent.		Nov	Col.	E.C	Ent.		Déc	Col.	E.C	Ent.	
Captage Moulin	CMO																														
Captage Sagne Sup. Htes	CSH	déconnecté																				3	3.5	0	0	nc					
Captage Sagne Sup. Bas	CSB	déconnecté																				3	0	0	0	c					
Captage Sagne Inférieure.	CSI																														
Captage Rocher Collomb	CRC																														
Réservoir Rocher Collomb	CRC																														
Réservoir Rivoire	RRO																														
Réservoir Creytel	RCR																														
Réservoir Econgères	REC																														
Réservoir Champeau	RCH		19	0	0	0	Conf.																								
Point triple Moulin	CMO1	2	19	0	0	0	Conf.	8	0	0	0	c																			
Point triple Sagne Sup	CSS1	déconnecté																													
Point triple Sagne Inf.	CSI1	2	19	0	0	0	Conf.	8	0	0	0	c																			
Point Traverse	PTR	6	19	0	0	0	Conf.	8	0	0	0	c	14	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	c	22	0	0	0	c
Point Clot	PCL	2	19	0	0	0	Conf.	8	0	0	0	c																			
Point Rivoire	PRO	2	19	0	0	0	Conf.	8	0	0	0	c																			
Point Combe	PCO	2	19	0	0	0	Conf.	8	0	0	0	c																			
Point Creytel	PCR	6	19	0	0	0	Conf.	8	0	0	0	c	14	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	c	22	0	0	0	c
Point Fonderie	PFO	6	19	0	0	0	Conf.	8	0	0	0	c	14	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	c	22	0	0	0	c
Point Pernière Hte	PPH																														
Point Pernière Bas	PPB	6	19	0	0	0	c	8	0	0	0	c	14	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	c	22	0	0	0	c
Point Drairie	PDR	2																													
Point Villaret	PVL	6	19	0	0	0	c	8	0	0	0	c	14	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	c	22	0	0	0	c
Captage Mollard	CML																														
Réservoir Mollard	RML																														
Point Mollard	PMO	6	19	0	0	0	c	8	0	0	0	Conf.	14	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	c	22	0	0	0	c
Point Articol	PAR	6	19	0	0	0	c	8	0	0	0	Conf.	14	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	c	22	0	0	0	c
Captage Rivier	CRI																														
Captage Rivier Bas	CRI1																														
Réservoir Rivier	RRI																														
Point Rivier Nord	PRN	6	19	9.9	0	0	nc	8	0	0	0	Conf.	14	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	c	22	0	0	0	c
Point Rivier Sud	PRS	2	19	9.9	0	0	nc	8	0	0	0	Conf.																			